



Сряда, 08 Януари 2025

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на електропроводи за присъединяване на система за съхранение на електроенергия, разположена в ПИ с идентификатор 55155.9.359 и ПИ с идентификатор 55155.9.360, местност „Бахче пара“ по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик към ЗРУ 20kV на подстанция „Септемврийци“ /килия №30 и килия №34/ в местност „Татар Екин“, с. Драгор , общ. Пазарджик.

Предвижда се трасето да започне от границите на ПИ 55155.9.359 и ПИ 55155.9.360, тръгва на север в ПИ 55155.9.328 с НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път, след това чупи на югоизток в същия поземлен имот. Трасето ще достигне до новопоставен стълб /ЖР/ и от кабелна линия чупи на север, като преминава въздушно до нов стълб /ЖР/, намиращ се в ПИ 23457.14.8 /НТП - За път от Републиканска пътна мрежа/ пред подстанция „Септемврийци“ . Въздушно електропровода преминава през ПИ 55155.9.328, пресича напоителен канал – ПИ 55155.9.175; изоставена орна земя – ПИ 55155.9.329 и път от Републиканската пътна мрежа – ПИ 55155.10.341. От този стълб трасето тръгва като подземна кабелна линия на изток, след което се насочва на север до границата на подстанция „Септемврийци“ и двата кабела стигат до килия №30 и №34.

Общата дължина на трасето на електропровода е 660 м. Дължината на трасето на електропровода в ПИ 55155.9.328 е 597 м., а в ПИ 23457.14.8 е 15,70 м. Дължината на трасето на въздушния електропровод е 46,90 м. Засегнатата обща площ е 2,924 дка, съгласно означеното в червено и регистъра на засегнатите имоти.

Проектът е изложен в Община Пазарджик, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

Обнародвано в бр.100/26.11.2024г. в Държавен вестник.